

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-025-20**

na výrobek:

Dřevěné vnější dveře, typ SID, IKAR, ALMA

žadatel:

SEPOS, spol. s r.o.

Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava - Horní Kosov

Česká republika

IČ: 15528855

výrobce:

SEPOS, spol. s r.o.

Místo výroby: Leeghwaterweg 35, 1951 NA Velsen - Noord

Nizozemsko

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3A
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	-	NPD
Akustické vlastnosti	-	NPD
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_D = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře, typ SID z řeziva meranti $U_D = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře, typ IKAR a ALMA z řeziva meranti
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-013-20 vydaného dne 24.03.2020 Oznámeným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: 24. března 2020

Platnost do: 24. března 2025



STV

Ing. Petr Sláčik
vedoucí Zkušebny STV